

ПРЕТЕНЗИЯ

по ремонту крыши МБУК «Большесырский СКСДЦ»

19.08.2017 года был начат ремонт крыши в МБУК «Большесырский СКСДЦ» по проекту «Программа поддержки местных инициатив» подрядчиком ООО «Идеал-Строй» генеральным директором которого является Низамов Руслан Гаязович. Был снят весь шифер со всей крыши и 20.08.2017 года начались проливные дожди. Рабочие ничем не закрыли потолок, в результате чего земля и все потолочное покрытие оказались залиты водой. В помещении клуба и по всем стенам текла вода. Декоративное оформление потолка провисло в нескольких местах.

Я считаю, что в данном случае были грубо нарушены технические регламенты, не были учтены погодные условия, в результате чего потолочное покрытие, состоящее из плахи, рубероида и земли промокло. Даже если земля высохнет, то под рубероидом плаха останется сырой и начнет со временем гнить.

Требую убрать землю, вскрыть рубероид и дать просохнуть деревянным перекрытиям на потолке. Затем когда просохнет, закрыть новым рубероидом и засыпать опять землей.

Директор МБУК
«Большесырский СКСДЦ»



Л.М.Зыкова